Förhandsgranskning / Preview Standard withdrawn.

SSG
Sweden

SKOGSINDUSTRIERNAS
TEKNIK AB
Pulp and Paper Industries' Engineering Co

SSG 1645

Datum	Utgåva	Beteckning	Sida
1991-09-01	2	TKR	1 (2)

Allmänna tekniska bestämmelser vid rörisoleringsentreprenader o dyl

Innehåll

1 Allmänt
2 Material
3 Montering
4 Kontroll
Bilaga 1 Anvisningar gällande a-priser och mätningsförfarande vid isoleringsentreprenader
Bilaga 2 Isoleringsprogram

1 Allmänt

1.1 Egenskaps- och utförandekrav Allmänna fordringar vid isolering och ytbeklädnad av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt cisterner redovisade i SSG 1591, avsnitt 2.1 Allmänt (2.11 - 2.15) skall innehållas.

1.2 Rengöring Överenskommelse träffas mellan Beställare och Leverantör om vem som utför eventuell rengöring av underlag före isolering.

1.3 Svetsning För svetsning gäller bestämmelserna i Rörledningsnormer 1978 kap 12 och 13 samt i tillämpliga delar bestämmelserna gällande svetsning i arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1990:15, Tryckkärl.

1.4 Rörgenomföringar Rörgenomföring i bjälklag utförs enligt SSG 5730 och i väggar enligt SSG 5720 - 5723. Överenskommelse om typ av genomföring träffas mellan Beställare och Leverantör.

1.5 Prefabricering Kontrollmätning som underlag för prefabricering av isolering skall utföras av Leverantören på montageplatsen.

1.6 Ritningar Leverantören är skyldig att i de speciella fall detta erfordras av Beställaren uppvisa ritning gällande isolerings utförande.

1.7 Tidplan Isoleringsarbeten skall utföras enligt Beställarens tidplan.

1.8 Dagboksanteckningar Leverantören skall föra anteckningar i dagbok om så påfordras av Beställaren.

2 Material

2.1 Isoleringsmaterial Typ och tjocklek av isolering, som väljs enligt nedan, anges i bilaga 2, Isoleringsprogram.

2.11 Rörledningar SSG 1591, avsnitt 2.21 (2.211 - 2.218), 2.23 och 2.24.

2.12 Ventilationskanaler SSG 1591, avsnitt 2.31, 2.32, 2.33 (2.331) och 2.34 (2.341 - 2.342).

2.13 Rökkanaler o dyl SSG 1591, avsnitt 2.41 (2.411).

2.14 Cisterner SSG 1591, avsnitt 2.51 (2.511 - 2.512).

Postal address	Phone	Telefax	Number of app.
Box 140, S-851 03 Sundsvall	060-12 38 50	060-15 07 10	2

Eftertryck utan särskilt medgivande förbjudet
Not to be reprinted without permission