

IPE-stång av stål

Orientering

Detta dokument ersätter SSG 1214.
Standarden är ett urval ur SS-EN 10 034.

1 Beteckning

IPE-stång SS-EN 10 034 - Beteckning - Material - SBS-kontrollerat¹⁾

1.1 Exempel

IPE-stång SS-EN 10 034 - IPE 100 - Stål SS-EN 10 025 -2- S275JR eller motsvarande.

2 Fordringar

2.1 Allmänt


2.1.1 Kontroll

För användningsområden som kräver att byggnadskonstruktioner utförs enligt Boverkets konstruktionsregler BKR, eller andra fastställda statliga bestämmelser, skall IPE-stång vara kontrollerad av Svensk Byggstålkontroll, SBS. All IPE-stång med tjocklek = 4 från SBSgodkända grossisters lager är SBS-kontrollerad. Vid beställning direkt från stålverk måste beställaren dock särskilt ange om IPE-stången skall vara SBS-kontrollerad.

2.1.2 Toleranser

Toleranser enligt SS-EN 10 034.

2.2 Dimensioner



1) Anges vid behov och endast vid beställning direkt från stålverk.