

Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning

Orientering

Denna standard ger anvisningar om konstruktion av brandstegar som är högre än 6 m. Dokumentet används som konstruktionsanvisning och som underlag vid projektering och upphandling med syfte att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar.

Ändringar sedan föregående utgåva

SSG 6559 – *Brandstege vid högt takkrön. Konstruktionsanvisning* (utgåva 3, 2014) är indragen och ingår nu i denna standard. Stegpinnars utformning och lastberäkningar har tillkommit samt detaljalternativ för brandvattenledning med avstängning.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
	2.1 Exempel	1
3	Fordringar	2
	3.1 Allmänt	2
	3.1.1 Material	2
	3.1.2 Montage	2
	3.1.3 Stegpinnar	2
	3.2 Längd	2
	3.2.1 Laster	2
	3.3 Ytbehandling	2
	3.4 Typ	2
4	Avslutning vid högt takkrön	6
	4.1 Utförande	6
5	Referenser	7

1 Relaterade dokument

AFS 2004:3 – *Stegar och arbetsbockar* gäller primärt för bärbara stegar, men bestämmelserna i 10 – 18 §§ kan i tillämpliga delar gälla alla stegar.

2 Beteckning

Brandstege SSG 6557 – Typ – Längd (L) – Ytbehandling – Tillägg

2.1 Exempel

Brandstege SSG 6557 – A – 15 – Varmförzinkad

Brandstege SSG 6557 – B – 11 – Varmförzinkad – med avstängning