



STANDARD SOLUTIONS GROUP

SSG 7030Datum
2020-04-29Utgåva
6Beteckning
TKR, RUSida
1 (3)

Rörupphängningselement – balk för upphängningar och styrningar

Orientering

Denna standard ger anvisningar om balkar som används till rör-upphängningar och styrningar utförda enligt [SSG 7005](#).

Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

Innehåll

1	Relaterade dokument	1
2	Beteckning	1
2.1	Exempel	1
3	Fordringar	1
3.1	Allmänt	1
3.1.1	Beskrivning	1
3.1.2	Material	1
3.1.3	Ytbehandling	1
3.1.4	Tillverkningskrav	2
3.2	Dimensioner	2
4	Referenser	3

1 Relaterade dokument

[SSG 7005](#) – Rörupphängningar – typer.

2 Beteckning

Balk SSG 7030 - Nr - Längd (L)

2.1 Exempel

Balk SSG 7030 - 1 - 900

3 Fordringar

3.1 Allmänt

Följande förutsättningar har gällt vid beräkning av hållfasthetsvärden för balk. Säkerhetsfaktor 2 mot sträckgränsen och 3,2 mot brottgränsen.

3.1.1 Beskrivning

Balk utförd av U-stång, plattstång och rörklammer [SSG 7075](#).

3.1.2 Material

S235JRG2 enligt EN 10025.

3.1.3 Ytbehandling

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.