



STANDARD SOLUTIONS GROUP

**SSG 7054**Datum  
2020-04-29Utgåva  
2Beteckning  
TKR, RUSida  
1 (3)

## Rörupphängningselement – distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder

**Orientering**

Distansbricka enligt denna standard används till typ 8 i [SSG 7005](#) då förspänd fjäder används. Distansbrickan monteras mellan balk, [SSG 7030](#) och tallriksbricka, [SSG 7052](#).

**Ändringar sedan föregående utgåva**

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Standarden har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.

**Innehåll**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1 Relaterade dokument</b> | 1 |
| <b>2 Beteckning</b>          | 1 |
| 2.1 Exempel                  | 1 |
| <b>3 Fordringar</b>          | 1 |
| 3.1 Allmänt                  | 1 |
| 3.1.1 Material               | 1 |
| 3.1.2 Ytbehandling           | 1 |
| 3.2 Dimensioner              | 2 |
| <b>4 Referenser</b>          | 3 |

**1 Relaterade dokument**

[SSG 7005](#) – Rörupphängningselement – typer.

**2 Beteckning**

**Bricka SSG 7054 - Nr**

**2.1 Exempel**

**Bricka SSG 7054 - 1**

**3 Fordringar****3.1 Allmänt****3.1.1 Material**

S235JRG2 enligt SS-EN 10025 (SS-stål 1312).

**3.1.2 Ytbehandling**

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.