

## Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation

### Orientering


SSG 7903 specificerar vilka föreskrifter som gäller vid leverans, tillverkning, användning, ombyggnad och reparation av trycksatta anordningar. Med trycksatta anordningar avses all utrustning som faller under AFS 2016:1 – *Tryckbärande anordningar* och AFS 2017:3 – *Användning och kontroll av trycksatta anordningar*. Standarden omfattar även trycksatta anordningar i annat material än stål.

Bilaga 1 – *Checklista: dimensionering* är avsedd som stöd för dimensionering av den trycksatta anordningen.

Bilaga 2 – *Checklista: dokumentation* är avsedd att dels medfölja som bilaga till förfrågningar, kontrakt och beställningar och dels användas vid planering och projektering.

För tillverkning eller ombyggnad av trycksatta anordningar ska det vid upphandlingen alltid göras en överenskommelse om vem som är tillverkare och vilka som är underleverantörer. Av konstruktions- och tillverkningsritningarna ska alla dimensioner och detaljer som krävs för tillverkning och granskning framgå. Tillämpliga delar av följande information ska framgå av ritningar och andra dokument. Detta kan göras med hjälp av Bilaga 3 – *Checklista: tillverkningsunderlag och ansvarsfördelning*.

För rörledningsentreprenader, se även [SSG 7640](#) – *Allmänna tekniska bestämmelser vid rörledningsentreprenader*. För cisterner, se även [SSG 7642](#) – *Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material*.



### Ändringar sedan föregående utgåva

Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att:

- Standardens titel har uppdaterats.
- Standarden har uppdaterats med ny information i kapitel 1 – ”Relaterade dokument” och kapitel 2 – ”Terminologi”.
- Hänvisningar till refererade dokument har uppdaterats och ändringar har gjorts för att standarden ska överensstämma med dessa.
- Standardens utseende har uppdaterats enligt gällande mall för SSG-standarder.